

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области  
в Тосненском районе**

Шоссе Барыбина, д. 33 а, г. Тосно, Ленинградская область, 187000, тел. /факс: 8(81361) 224-93  
E-mail: toсно@47.rosпотребнадзор.ru

Ленинградская область  
г. Тосно

«07» декабря 2017 года

**ПРЕДПИСАНИЕ № 114**

- У** об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью  
людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному  
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,  
предусмотренных федеральными законами;  
 о прекращении нарушений прав потребителей;  
 о прекращении нарушений обязательных требований  
(нужное отметить значком У).

Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в  
Тосненском районе Евсеева Мария Николаевна, изучив Акт проверки органом  
государственного контроля (надзора) юридического лица и другие материалы дела в  
отношении:

**муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Войсковорская основная  
общеобразовательная школа»**  
(полное наименование юридического лица)

**Юридический адрес:** Ленинградская область, Тосненский район, п. Войсковоро д. 3

**Фактический адрес:** Ленинградская область, Тосненский район, п. Войсковоро д. 3,

**Реквизиты юридического лица:** ИНН 4716013777, ОГРН 1024701896625

**Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица:**  
директор Белогорцева Т.А.

**УСТАНОВИЛ:**

07.12.2017 года в 12 часов 00 минут в ходе проведения главным специалистом-  
экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области  
в Тосненском районе Коваленко Н.П. планового контрольно-надзорного мероприятия, с целью  
реализации Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей на 2017 год, в отношении муниципального казенного общеобразовательного  
учреждения «Войсковорская основная общеобразовательная школа», осуществляющего  
деятельность по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Войсковоро д. 3,  
установлено:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Войсковорская основная  
общеобразовательная школа» допустило нарушение обязательных требований  
законодательства РФ, а именно:

07.12.2017 года в 12 часов 00 минут в ходе проведения планового контрольно-надзорного  
мероприятия, с целью реализации Плана проведения плановых проверок юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей на 2017 год, в отношении муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения «Войсковорская основная общеобразовательная школа»,  
осуществляющего деятельность по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п.  
Войсковоро д. 3, установлено:

1. На первом этаже: в кабинете биологии требуется замена напольного покрытия  
(линолеума), а также замена перегоревших люминесцентных ламп; в кабинете №12  
(начальных классов) требуется замена перегоревших люминесцентных ламп, а также не  
организован питьевой режим; в туалете для девочек требуется установка кабины с  
дверями, а также проведение ремонта потолка;

На втором этаже: в кабинете литературы (кабинет №29) и в кабинете географии (кабинете №21) требуется замена напольного покрытия (линолеума); в кабинете №22 замена напольного покрытия (линолеума), а также замена перегоревших люминесцентных ламп,

На третьем этаже: в туалете для девочек требуется установка кабин с дверями, а также отсутствует сидение на унитазах, требуется проведение ремонта потолка, в туалете для мальчиков требуется проведение ремонта потолка. Во всех туалетных помещениях отсутствуют электро- или бумажные полотенца,

В кабинете №31 (внеурочной деятельности) требуется замена напольного покрытия (линолеума), в №34,35 требуется замена напольного покрытия (линолеума), а также ремонт потолка; в нарушение требований СанПиН 2.4.2.2821-10.

На пищеблоке в обеденном зале, моечном отделении требуется проведение ремонта потолка (потолок почерневший). В спортивном зале требуется проведение ремонта потолка (видны следы протечек с кровли), т.е. требуется проведение ремонта кровли над спортивным залом и столовой,

в нарушение требований п. 4.25., п. 4.28., п.7.2.9., п.8.6. "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189

1. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском районе» № 121.120.14.1.17.11.24 от «13» декабря 2017г., калорийность обеда не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № Ф3-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»,  
(нужно отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

#### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

МКОУ Войсковская основная общеобразовательная школа», осуществляющему деятельность по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Войсковрово д. 3, устранить нарушения законодательства, а именно:

1. На первом этаже: в кабинете биологии обеспечить замену напольного покрытия (линолеума), а также замену перегоревших люминесцентных ламп; в кабинете №12 (начальных классов) замену перегоревших люминесцентных ламп, организовать питьевой режим; в туалете для девочек установить кабины с дверями, а также провести ремонт потолка;

На втором этаже: в кабинете литературы (кабинет №29) и в кабинете географии (кабинете №21) обеспечить замену напольного покрытия (линолеума); в кабинете №22 замену напольного покрытия (линолеума), а также замену перегоревших люминесцентных ламп,

На третьем этаже: в туалете для девочек требуется установить кабины с дверями, а также обеспечить наличие сидений на унитазах, и провести ремонт потолка, в туалете для мальчиков -ремонт потолка.

Во всех туалетных помещениях обеспечить наличие электро- или бумажныхполотенец,

В кабинете №31 (внеурочной деятельности) заменить напольное покрытие (линолеума), в кабинетах №34,35 заменить напольное покрытие(линолеума), а также провести ремонт потолка;

На пищеблоке в обеденном зале, моечном отделении, в спортивном зале, провести ремонт потолка, а также провести ремонт кровли над пищеблоком (столовой) и спортивным залом в целях устранения протечек **в срок до 01.08.2018**

2. Обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 в части калорийности приготовляемых блюд **в срок с 07.12.2017 немедленно и постоянно.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора учреждения.

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе  
Для  
Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области в Тосненском районе

Расписка в получении Предписания

Предписание получил

исп.: Коваленко Н.П.  
2 экз. тел.: (8813-61) 2-24-61

М.Н. ЕВСЕЕВА

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)