

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020

Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н,
Ленинградская область, 188662 тел: 640-05-65

Отдел надзорной деятельности Тосненского района

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ленинградской области

Адрес местонахождения: ул. Боярова, д. 12, г. Тосно, Ленинградская область, почтовый
индекс 187000, тел: 8 (813-61) 32-605, 8 (813-61) 26-639, 8 (813-61) 26-995

e-mail: ogpntosno@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 308/1/1

по устранению несоответствия требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Войсковорская средняя
общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности Тосненского
района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Дегтева
А.О. от 15.04.2015 года № 308,

(наименование надзорного органа)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
21.05.2015г. с 15 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин., государственным инспектором Тоснен-
ского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Лариным Алексан-
дром Александровичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты - общеоб-
разовательное учреждение, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Вой-
сковоро, д.3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)


совместно с директором Белогорцевой Т.А.,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред-писания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наимено-вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требо-вания которого (ых) нарушены	Срок устрани-ния нарушения требования по-жарной безо-пасности	Отметка о выполнении (указывается только вы-полнение)
1		2	3	4
п. Войсковоро, д. 3 свидетельство о государственной регистрации права 47-АА № 541118 от 30.12.2004 года				
1.	Помещение лаборантской, ка-бинет № 34 «Химия» не обеспе-чено наличие обозначения на дверях помещений их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Техни-	Федеральный закон № 123 ФЗ «Технический регла-мент о требованиях пожар-ной безопасности ст. 27 ч. 1, ст., 87, ч. 1, ч. 3, табл. 23, табл. 24. Правила противопожарного режима (утверждены по-становлением Правительст-	01.06.2016г	

<p>ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» (Произвести расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности, в случае определения категории помещения, как пожароопасное, произвести заполнение проемов в противопожарных преградах с соответствующим заполнением в соответствии с таблицей 24 противопожарной дверью EI30)</p>	<p>ва РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 20</p>		
<p>2. Помещение лаборантской, кабинет №24 «Физика» не обеспечено наличие обозначения на дверях помещений их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Произвести расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности, в случае определения категории помещения, как пожароопасное, произвести заполнение проемов в противопожарных преградах с соответствующим заполнением в соответствии с таблицей 24 противопожарной дверью EI30)</p>	<p>Федеральный закон № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 27 ч. 1, ст., 87, ч. 1, ч. 3, табл. 23, табл. 24. Правила противопожарного режима (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 20</p>	<p>01.06.2016г</p>	
<p>3. В помещении актового зала (отделочные панели по периметру зала) не проведена проверка качества огнезащитной обработки, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с со-</p>	<p>Правила противопожарного режима (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 21</p>	<p>01.06.2016г</p>	

 <p>ставлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. (п. 21 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) (в случае утраты огнезащитных свойств, провести повторную огнезащитную обработку)</p>			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жи-

личного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Тосненского района

По пожарному надзору

А.А. Ларин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«29» мая 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Ларин А.А.
(подпись)

И. А. Белокурова директор
(должность, фамилия, инициалы)

«29» 05 2015 г.